

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск Тамаровского 85

Форма собственности объекта Краевая
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Оперативное управление
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347000089

Телефон: 8(86143)3-08-74

Количество этажей здания, этаж расположения объекта 2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 06.2023

Фактическая дата обследования: 20. 06.2023

Организация: БСГОУ КК ТАТИС

Должность лица: директор

ФИО: Кутурба Елена Анатольевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	О, К, С	не более 1,5 см.		п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

нижней ступеней				
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию				
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	О, К	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м.)	К	0,7 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м.)	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	Г, О, С, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 5.2.2 СП 59.13330.2016

Обозначение места дорожной разметкой	К, О, Г, С	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница				
Высота подъема ступеней	С, О	12 - 15 см.		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края про-ступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	О, К	наличие		п.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные раздельительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более	О, С	наличие		п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	С, О	35 - 40 см.		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.		п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	С, О, К	наличие		п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей	С	наличие		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м		п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей	С	наличие		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.		п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.		п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.		п. 6.2.6 СП 59.13330.2016

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	С, О	90 см.	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	С, О	наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней сту-пенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)			
Высота одного подъема	О, К	не более 0,45 м	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016

Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	С, К, О	не менее 30 см.		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
Габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м		п. 6.2.14. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13. СП 59.13330.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2016

напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)				
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%		п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов	О, С, Г, К	не менее 5 %		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП

и т.п.				59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество номеров для инвалидов	О, С, Г, К	5%		п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже) габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1,65 м / 2,2 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже) (ширина дверного проема)	К	не менее 0,9 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2	К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери			
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	О, К	наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации			
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	Г, К, О, С	наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	Г, С, К, О	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г

Участки и территории	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана
Вход	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана	#
Зона оказания услуги	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана
Санитарно-гигиеническое помещение	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана
Средства информации	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана	Не рассчитана

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)


Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«20» июня 2023г.
Дата составления Паспорта
Специалист 1 категории, контрактный управляющий



Николаенко.А.Н.